

Zgorzelec, 01.06.2009 r.

MDK.341-1/09

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r, poz.1655 ze zmianami) zawiadamiam, iż w dniu 29.05.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Wymiana foteli kinowych w MDK Zgorzelec**”, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pianki o gęstości mniejszej niż 60 kg/m³.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. demontaż 117 istniejących foteli, wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów (pkt.3.3a SIWZ). Zapisy w pkt. 15.5 SIWZ są omyłkowe i Zamawiający zmieni je poprzez modyfikację treści SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zakołkowanie i wyszlifowanie tylko miejsc po starych otworach montażowych foteli bez ich lakierowania.

W załączeniu treść zapytań.

Dyrektor MDK Zgorzelec

Grażyna Smaś-Grudzińska

2009-05-29

W związku z ogłoszonym przetargiem na **"Wymiana foteli kinowych w MDK Zgorzelec"**
Proszę o podanie odpowiedzi na następujące pytania :

- 1) Czy dopuszcza się zastosowanie pianki o mniejszej gęstości niż 60 kg/m³ na siedzisku i oparciu np 50 kg/m³, pianka o tak dużej gęstości może negatywnie wpłynąć na komfort użytkownika foteli, jeżeli nie to czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie gęstości pianki na samym oparciu z tych samych powodów.
- 2) Proszę o sprecyzowanie co należy do obowiązku wykonawcy w sprawie starych, zdemontowanych foteli :
czy jak w punkcie 3.3 a SIWZ - dokona demontażu 117 istniejących foteli wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów
czy jak w punkcie 15.5 SIWZ - koszty demontażu starych foteli kinowych wraz z ich złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku MDK.
- 3) Czy do wykonawcy należy zakorkowanie i wyszlifowanie tylko miejsce po starych otworach montażowych foteli bez ich lakierowania, czy też cyklizowanie i lakierowanie całości podłoża